



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,
Oznámený subjekt, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,
Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 21 Praha 10



OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ
Certificate of constancy of performance
č. 1390-CPR-0332/12/P

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011,
(nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobky

***Průmyslově vyráběné izolační výrobky z minerálních vláken pro zařízení budov a
průmyslové instalace dle deklarace uvedené v příloze tohoto certifikátu***

***IZOTUB, IZOTUB M – izolační pouzdra bez polepu
IZOTUB AI, IZOTUB M AI – izolační pouzdra s polepem
vyztuženou AI fólií***

vyrobené výrobcem : IZOMAT Praha, spol. s r.o., IČO: 4524 2003
Michalská 432/12
118 00 Praha 1

ve výrobním závodě: IZOMAT Praha, spol. s r.o.
areál Drazdy, Zdiměřice 42
252 42 Zdiměřice

Toto osvědčení prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností v příloze ZA normy

EN 14 303 : 2009+A1:2013


podle systému 1 pro vlastnosti stanovené v tomto osvědčení byla uplatněna, a že výrobek splňuje všechny předepsané požadavky pro tyto vlastnosti.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 26. 03. 2012 jako certifikát podle CPD a platí, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na systém řízení výroby obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných charakteristik a pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby, nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko Oznámeného subjektu 1390

Praha, 17. 09. 2015




Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce Oznámeného subjektu 1390



Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Centre of Building Construction Engineering Prague

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba,
Notifikovaná osoba, Certifikační orgán
Accredited Test Laboratories, Authorised Body,
Notified Body, Certification Body
Pražská 16, 102 21 Praha 10



příloha k osvědčení o stálosti vlastností
certificate of constancy of performance č. 1390 – CPR – 0332/12/P

Certifikát se vztahuje na následující výrobky z výrobního závodu
IZOMAT Praha, spol. s r.o., areál Drazdy, Zdiměřice 42, 252 42 Zdiměřice

tabulka č. 1

obchodní název	tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu EN 14 303
IZOTUB AI	viz tabulka č. 2	A2L-s1,d0	MW-EN-14 303-T ¹ -ST(+) ¹ 620-WS1-CL10
IZOTUB		A1L	
IZOTUB M AI	viz tabulka č. 3	A2L-s1,d0	
IZOTUB M		A1L	

tabulka č. 2 - IZOTUB

střední teplota $t^{\circ}C$	10	50	100	150	200	250	300
tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	0,040	0,044	0,055	0,068	0,087	0,110	0,136

tabulka č. 3 - IZOTUB M

střední teplota $t^{\circ}C$	10	40	50	100	150	200	250	300
tepelná vodivost $W.m^{-1}.K^{-1}$	0,039	0,042	0,043	0,052	0,063	0,079	0,096	0,117

*) v závislosti na vnějším průměru pouzdra
T8 pro $Do < 150mm$
T9 pro $Do \geq 150 mm$

**) deklarace ve smyslu ČSN EN ISO 13 787

Razítko Oznámeného subjektu 1390

Praha, 17. 09. 2015



Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce Oznámeného subjektu 1390